








Průběh obhajoby bakalářské práce:

- 1) Trice je zvolena doba provozu 40 min je zvolena 'ideální'
- 2) Jebe' je zvolena velikost baterie UPS, postup je konkrétní volba
- 3) Jak se rozhodneme o velikosti baterie v systému UPS.
- 4) Dově se volí ne Vorim systém standardní baterie ?
- 5) Jak jsou baterie pro volbu konkrétní UPS.

SOUHLASÍ S ORIGINÁLEM

Západočeská univerzita
v Plzni
Fakulta elektrotechnická
katedra elektromechaniky
a výkonové elektroniky

Členové zkušební komise:

- Doc. Ing. Konstantin Schejbal, CSc. 
- Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. 
- Ing. Václav Böhm, CSc.
- Ing. Radek Holota, Ph.D. 
- Ing. Václav Kropáček, Ph.D. 
- Ing. Petr Kropík, Ph.D. 
- Ing. František Mach, Ph.D.
- Ing. David Rot, Ph.D.
- Ing. Jiří Stifter, Ph.D. 
- Ing. et Bc. Rostislav Vlk, Ph.D. 

Klasifikace:

velmi dobře

Datum obhajoby:

25. června 2015

.....
podpis zkoušejícího

