



Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Návrh chránění transformátoru s využitím vysokoimpedanční rozdílové ochrany		
Student:	Bc. Stanislav VOKROUHLÍK	Std. číslo:	E15N0124P
Vedoucí:	Ing. Jana Jiříčková, Ph.D.		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	40
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	30
Formální zpracování práce	15	10
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	15

Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Diplomová práce řeší problematiku chránění, resp. návrh chránění transformátoru s využitím vysokoimpedanční rozdílové ochrany pro transformátoru firmy ALstrom 66/11kV. Jedná se o diplomovou práci, která má praktické uplatnění na území Kataru.

Autorovi se podařilo splnit zadání, předložená práce je výborné zpracování tématu i přes řadu gramatických chyb.

Problematika chránění s vysokoimpedanční ochranou v ČR neobvyklou, byla konzultována se zadavatelem práce, firmou ABB.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **výborně** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 25.5.2017

.....
podpis vedoucího práce