



## Hodnocení diplomové práce oponentem

Název práce:	Posouzení dopadu vyvedení výkonu NJZ v lokalitě Temelín do nadřazené TR 400/110 kV Kočín		
Student:	Bc. Štěpán ZELMAN	Std. číslo:	
Oponent:	Jaroslav Šnajdr		

Kritéria hodnocení práce oponentem	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce (posuzuje se i stupeň kvality splnění)	25	25
Odborná úroveň práce	50	50
Interpretace výsledků a jejich diskuze, příp. aplikace	15	15
Formální zpracování práce, dodržování norem	10	10

### Hodnocení obsahu a kvality práce, připomínky:


Předložená diplomová práce se zabývá posouzením možností výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín a souvisejících úprav elektrizační sítě. Diplomant splnil zadání v plném rozsahu ucelenou formou s logickou návazností mezi jednotlivými kapitolami. Práce je zpracována velmi pečlivě na základě početné literatury a vyvozuje praktické závěry ohledně budoucího návrhu rozvodny Kočín.

### Dotazy oponenta k práci:

Bylo by možné, v případě bloků 2x1700 MWe, zajistit požadovanou 15% rezervu i jiným způsobem než navýšením zkratové odolnosti vybavení rozvodny?

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 29.5.2012

  
.....  
podpis oponenta práce