



Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Vícenásobná zemní spojení v sítích 22 kV		
Student:	Bc. Tomáš MOTTL	Std. číslo:	E10N0187P
Vedoucí:	prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.		


Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	35
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	20
Formální zpracování práce	15	12
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	15

Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Student se seznámil s funkcí programu Dynast. Spočítal v konkrétní dvoupaprskové síti venkovního vedení 22kV jak jednoduchá 1f tak i vícenásobná 1f zemní spojení ovlivňují chod sítě, jak identifikovat lokalizaci těchto zemních spojení. Dále se zabýval způsoby jak chránit síť před účinky těchto poruch a to včetně ochran transformátorů synchronních i asynchronních strojů i spotřebičů. Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **velmi dobře** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 28.5.2012


.....
podpis vedoucího práce