



## Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	Nesymetrie v sítích vn, vliv uspořádání vodičů a kabelových vedení		
Student:	Bc. Pavla ZAHÁLKOVÁ	Std. číslo:	E11N0047P
Vedoucí:	Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	35
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	28
Formální zpracování práce	15	13
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	15

### Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Vlastní rozsah práce je 59 stran textu s obrázky, což svědčí o její snaze o podání rozsáhlých podrobností k danému tématu zadání.

Celkově je práce zpracovaná na výborné úrovni jak po stránce odborné, tak jazykové a grafické. Neobsahuje stylistické chyby, občas jen drobné gramatické chyby a překlepy, které však nenarušují kvalitu předložené práce. Jednotlivé kapitoly práce jsou spolu logicky provázány.

Studentka pravidelně, spolehlivě a iniciativně konzultovala postupy a vypočtené varianty řešení se svým konzultantem a vedoucím práce. Průběžně postupovala rychle a samostatně při vlastním řešení bodů zadání DP.

Velmi oceňuji u studentky její snahu o co nejpodrobnější výčet informací a vypočtených variant k zadanému tématu DP.


Dotazy:

1. Vysvětlíte pojem dokonalé zemní spojení. Čím je charakterizováno?
2. Na str. 49 vysvětlíte prosím získané závislosti v grafech 4.1.1-4.1.3?
3. Na str. 55 vysvětlíte prosím rozdílnost velikosti napětí nulového bodu na vyladění tlumivky v bezporuchovém stavu dle charakteru vedení (venkovní, kabelové)?

Předkládaná práce splňuje veškeré náležitosti kladené na DP. S využitím vhodných zdrojů informací studentka splnila body zadání práce. DP doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **výborně** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 14.5.2013

  
.....

podpis vedoucího práce